



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** portadora do **CNPJ nº 81.067.860/0001-44**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar
Supervisão de Qualidade de Materiais

Clazer Guimarães Lima
Coordenadoria de Controle de Materiais

Paulo Henrique Holanda Pascoal
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 12 de Setembro de 2023.



DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TUBO PVC PB JEI COL ESG DN VAR MM NBR 7362 2 OCRE	TUBO PVC COLETOR DN 100 – 400 MM	Fabricado em PVC com parede maciça destinado a rede coletora e ramais prediais enterrados para a condução de esgoto sanitário e despejos industriais; Norma: ABNT 7362-2 (Norma Vigente); Comprimento: 06 metros; Extremidades: Ponta e Bolsa (Junta Elástica Integrada); Apresentar CCT - Certificado de Conformidade Técnica fornecido pela CAGECE.	INCLUSO EM 12/09/2023
TUBO PVC 12 DEFOFO JEI/JERI DN VAR PN 1 MPA (NBR 7665)	TUBO PVC DEFOFO DN 100 – 200 MM	Tubo PVC 12 DEFOFO com Ponta e Bolsa Junta Elástica Integrada Para Aduções e Redes de Distribuição de Água DN 100 (DE 118 MM) Norma de Fabricação: ABNT NBR 7665 Pressão Nominal: 1 MPA Extremidades: Ponta e Bolsa para Junta Elástica Anel de Vedação: Borracha de EPDM Integrado ao Tubo ou do Tipo Removível - Deve ser fornecido com anel de vedação - Deve ser inspecionado conforme ensaios previstos em norma vigente. - Apresentar CCT - Certificado De Conformidade Técnica fornecido pela Cagece.	INCLUSO EM 12/09/2023
TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN VAR MM DE VAR MM (NBR 5647)	TUBO PVC PBA PN 0,60 DN 50 – 100 MM	Tubo fabricado em PVC para sistemas de adução e distribuição de água. Norma de Fabricação: ABNT NBR 5647 (Norma Vigente) e suas partes. Comprimento de 6 metros. Extremidades: Ponta e Bolsa (Junta Elástica Integrada). Deve ser inspecionado conforme ensaios previstos em norma vigente. Apresentar Certificado de Conformidade Técnica (CCT) fornecido pela Cagece.	INCLUSO EM 12/09/2023
TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN VAR MM DE VAR MM NBR 5647	TUBO PVC PBA PN 0,75 DN 50 – 75 MM	Tubo fabricado em PVC para sistemas de adução e distribuição de água. Norma de Fabricação: ABNT NBR 5647 (Norma Vigente) e suas partes. Comprimento de 6 metros. Extremidades: Ponta e Bolsa (Junta Elástica Integrada). Deve ser inspecionado conforme ensaios previstos em norma vigente. Apresentar Certificado de Conformidade Técnica (CCT) fornecido pela Cagece.	INCLUSO EM 12/09/2023
TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN VAR MM DE VAR MM (NBR 5647)	TUBO PVC PBA PN 1,00 DN 50 – 100 MM	Tubo fabricado em PVC para sistemas de adução e distribuição de água. Norma de Fabricação: ABNT NBR 5647 (Norma Vigente) e suas partes. Comprimento de 6 metros. Extremidades: Ponta e Bolsa (Junta Elástica Integrada). Deve ser inspecionado conforme ensaios previstos em norma vigente. Apresentar Certificado de Conformidade Técnica (CCT) fornecido pela Cagece.	INCLUSO EM 12/09/2023
TUBO PVC SOLDÁVEL DE VAR MM (NBR 5648)	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20 – 50 MM	Tubo fabricado em PVC, com juntas soldáveis, a serem empregados na execução de sistemas prediais de água fria. Pressão de serviço: 0,75 MPa à 20°C. Normas de Fabricação: ABNT NBR 5648 (Norma Vigente). Comprimento de 6 metros. Extremidades: Ponta e Bolsa lisas para junta soldável. Apresentar Certificado de Conformidade Técnica (CCT) fornecido pela Cagece.	INCLUSO EM 12/09/2023

DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DN VAR MM (NBR 5688)	TUBO PVC ESGOTO BRANCO DN 40 – 150 MM	Tubo de PVC serie reforçada,conjuntos soldáveis/elástica a serem empregados em sistemas prediais de água pluvial esgoto sanitário e ventilação com vazão livre e classe de temperatura CF 75 C. Conforme NBR 5688/99. Apresentar CCT-Certificado de Conformidade Técnica fornecido pela CAGECE.	INCLUSO EM 12/09/2023