



RELACÃO DE MATERIAIS E QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTDE	DIMENSÃO
01	Tê soldável de PVC	PVC	01	DN (100; 150 P/ 100) mm
02	Tubo PVC	PVC	01	DN 100 mm x 10 m
03	Placa de suporte do kit cavalete PKC 015	Concreto	01	(300 x 600 x 50) mm
04	Cotovelo 90° rosca fêmea	PVC	04	DN 4"
05	Tubo rígido rosçável L = 400 mm	PVC	02	DN 4" x 400 mm
06	Registro gaveta rosca fêmea – sem volante	Latão	01	DN 4"
07	Niple rosçável	PVC	04	DN 4"
08	Contraflange	PVC ou Aço	02	DN 4"
09	Arruela	Borracha	02	DN 4"
10	Hidrômetro DN 4"	F.F*	01	DN 4"
11	Registro gaveta rosca fêmea – com volante	Latão	01	DN 4"
12	Plug de cabeça quadrada	PVC	01	DN 40"

Notes:

1 - O PLA 015 é composto por: Tubo PEAD (item 02) + PKC 015;
2 - PP: Polipropileno PVC: Cloreto de Polivinila;

FºFº: Ferro Fundido



COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
GEMED – GERÊNCIA DE MEDIÇÃO

PRANCHA N°

01/02

PLA - PADRÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA DN 4"

PROJETO EXECUTIVO

PLA015 - PADRÃO LIGAÇÃO DE ÁGUA 015 COM PKC015

Projeto:

Francisco Edson da Silva

Data Revisão:

Setembro/2022

Nº Revisão:	
-------------	--

6ª (Sexta)