

ERRATA Nº 2

RELATÓRIO PROJETOS CONCEITUAIS – TABELA PROJEÇÃO DE DEMANDAS

Comunicamos aos interessados na CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL 20260001 que houve um lapso de transcrição de alguns valores nas Tabelas de Projeção de Demandas dos Relatórios do Projetos Conceituais dos municípios de Aracati, Guaramiranga, Quixadá e Russas.

Ressaltamos que esta divergência se limitou exclusivamente à redação de trechos isolados dos relatórios, estando as informações das outras variáveis e demais informações do projeto conceitual do município, da modelagem, dos demais estudos de referência e dos documentos disponibilizados na licitação integralmente válidos e compatíveis, conforme descritos abaixo:

Relatório Projeto Conceitual de Aracati

Tabela 10 - Projeção das Demandas de Esgotamento para o distrito Aracati (Sede) do município de Aracati - CE.

Onde se lê:

Ano	População Total	População Coberta
	(hab)	(hab.)
00	38.705	9709
01	38.881	9709
02	39.048	9709
03	39.202	13425
04	39.346	13425
05	39.479	13425
06	39.602	13425
07	39.711	13425
08	39.809	17141
09	39.896	17141
10	39.970	17141
11	40.033	17141
12	40.086	17141
13	40.126	17141
14	40.155	17141
15	40.174	17141
16	40.182	17141
17	40.179	17141
18	40.165	17141
18	40.143	17141

Ano	População Total	População Coberta
	(hab.)	(hab.)
20	40.108	17141
21	40.064	17141
22	40.010	17141
23	39.945	17141
24	39.869	17141
25	39.784	17141
26	39.688	17141
27	39.581	17141
28	39.463	17141

Leia-se:

Ano	População Total AT	População Coberta AT
	(hab.)	(hab.)
00	57.369	29.441
01	57.566	29.531
02	57.750	29.616
03	57.926	41.059
04	58.093	41.160
05	58.247	41.254
06	58.391	41.340
07	58.524	41.417
08	58.647	52.969
09	58.756	53.047
10	58.854	53.114
11	58.941	53.171
12	59.015	53.218
13	59.078	53.254
14	59.131	53.281
15	59.171	53.298
16	59.200	53.305
17	59.219	53.302
18	59.227	53.290
18	59.224	53.270
20	59.210	53.238
21	59.188	53.199
22	59.153	53.150
23	59.109	53.092
24	59.055	53.023
25	58.990	52.947
26	58.914	52.860
27	58.829	52.764
28	58.733	52.658

Nota: AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante.

Tabela 17 - Projeção das Demandas de Esgotamento para o distrito Aracati (Canoa Quebrada) do município de Aracati - CE.

Onde se lê:

Ano	População Total (AT)	Índice de Economias Conectadas	Cobertura	População Coberta (AT)	Coleta Per Capita	Vazão de Infiltração	Vazão Média (AT)	Vazão Máxima Diária (AT)	Vazão Máxima Horária (AT)
	(hab)	(%)	(%)	(hab.)	(L/hab.d)	(L/s)	(L/s)	(L/s)	(L/s)
01	5984	12,21%	26,41%	1580	111,2	0,40	2,43	2,84	4,06
02	6002	26,41%	26,41%	1585	111,2	0,49	2,53	2,93	4,16
03	6019	26,41%	26,41%	1589	111,2	0,49	2,53	2,94	4,17
04	6035	80,00%	90,00%	5431	111,2	2,60	9,59	10,98	15,18
05	6050	80,00%	90,00%	5445	111,2	2,61	9,62	11,02	15,22
06	6064	80,00%	90,00%	5457	111,2	2,62	9,64	11,05	15,26
07	6076	80,00%	90,00%	5468	111,2	2,63	9,66	11,07	15,29
08	6088	80,00%	90,00%	5479	111,2	2,63	9,68	11,10	15,33
09	6098	90,00%	90,00%	5488	111,2	2,64	9,70	11,12	15,35
10	6107	90,00%	90,00%	5496	111,2	2,65	9,72	11,13	15,38
11	6115	90,00%	90,00%	5503	111,2	2,65	9,73	11,15	15,40
12	6121	90,00%	90,00%	5509	111,2	2,66	9,75	11,16	15,42
13	6126	90,00%	90,00%	5513	111,2	2,66	9,75	11,17	15,43
14	6131	90,00%	90,00%	5518	111,2	2,66	9,76	11,19	15,45
15	6134	90,00%	90,00%	5520	111,2	2,66	9,77	11,19	15,45
16	6136	90,00%	90,00%	5522	111,2	2,67	9,77	11,19	15,46
17	6136	90,00%	90,00%	5522	111,2	2,67	9,77	11,19	15,46
18	6136	90,00%	90,00%	5522	111,2	2,67	9,77	11,19	15,46
18	6135	90,00%	90,00%	5521	111,2	2,67	9,77	11,19	15,46
20	6132	90,00%	90,00%	5519	111,2	2,67	9,77	11,19	15,45
21	6129	90,00%	90,00%	5516	111,2	2,67	9,76	11,18	15,44
22	6124	90,00%	90,00%	5511	111,2	2,67	9,76	11,18	15,43
23	6119	90,00%	90,00%	5507	111,2	2,67	9,75	11,17	15,42
24	6112	90,00%	90,00%	5501	111,2	2,67	9,75	11,16	15,41
25	6104	90,00%	90,00%	5493	111,2	2,67	9,74	11,15	15,39
26	6095	90,00%	90,00%	5485	111,2	2,67	9,72	11,14	15,37
27	6085	90,00%	90,00%	5476	111,2	2,67	9,71	11,12	15,35
28	6074	90,00%	90,00%	5466	111,2	2,67	9,70	11,11	15,33

Leia-se:

Ano	População Total (AT)	Índice de Economias Conectadas	Cobertura	População Coberta (AT)	Coleta Per Capita	Vazão de Infiltração	Vazão Média (AT)	Vazão Máxima Diária (AT)	Vazão Máxima Horária (AT)
	(hab)	(%)	(%)	(hab.)	(L/hab.d)	(L/s)	(L/s)	(L/s)	(L/s)
00	5984	12,21%	26,41%	1580	111,2	0,40	2,43	2,84	4,06
01	6002	26,41%	26,41%	1585	111,2	0,49	2,53	2,93	4,16
02	6019	26,41%	26,41%	1589	111,2	0,49	2,53	2,94	4,17
03	6035	80,00%	90,00%	5431	111,2	2,60	9,59	10,98	15,18
04	6050	80,00%	90,00%	5445	111,2	2,61	9,62	11,02	15,22
05	6064	80,00%	90,00%	5457	111,2	2,62	9,64	11,05	15,26
06	6076	80,00%	90,00%	5468	111,2	2,63	9,66	11,07	15,29
07	6088	80,00%	90,00%	5479	111,2	2,63	9,68	11,10	15,33
08	6098	90,00%	90,00%	5488	111,2	2,64	9,70	11,12	15,35
09	6107	90,00%	90,00%	5496	111,2	2,65	9,72	11,13	15,38
10	6115	90,00%	90,00%	5503	111,2	2,65	9,73	11,15	15,40
11	6121	90,00%	90,00%	5509	111,2	2,66	9,75	11,16	15,42
12	6126	90,00%	90,00%	5513	111,2	2,66	9,75	11,17	15,43
13	6131	90,00%	90,00%	5518	111,2	2,66	9,76	11,19	15,45
14	6134	90,00%	90,00%	5520	111,2	2,66	9,77	11,19	15,45
15	6136	90,00%	90,00%	5522	111,2	2,67	9,77	11,19	15,46
16	6136	90,00%	90,00%	5522	111,2	2,67	9,77	11,19	15,46
17	6136	90,00%	90,00%	5522	111,2	2,67	9,77	11,19	15,46
18	6135	90,00%	90,00%	5521	111,2	2,67	9,77	11,19	15,46
18	6132	90,00%	90,00%	5519	111,2	2,67	9,77	11,19	15,45
20	6129	90,00%	90,00%	5516	111,2	2,67	9,76	11,18	15,44
21	6124	90,00%	90,00%	5511	111,2	2,67	9,76	11,18	15,43
22	6119	90,00%	90,00%	5507	111,2	2,67	9,75	11,17	15,42
23	6112	90,00%	90,00%	5501	111,2	2,67	9,75	11,16	15,41
24	6104	90,00%	90,00%	5493	111,2	2,67	9,74	11,15	15,39
25	6095	90,00%	90,00%	5485	111,2	2,67	9,72	11,14	15,37

Ano	População Total (AT)	Índice de Economias Conectadas	Cobertura	População Coberta (AT)	Coleta Per Capita	Vazão de Infiltração	Vazão Média (AT)	Vazão Máxima Diária (AT)	Vazão Máxima Horária (AT)
	(hab)	(%)	(%)	(hab.)	(L/hab.d)	(L/s)	(L/s)	(L/s)	(L/s)
26	6085	90,00%	90,00%	5476	111,2	2,67	9,71	11,12	15,35
27	6074	90,00%	90,00%	5466	111,2	2,67	9,70	11,11	15,33
28	6.062	90,00%	90,00%	5456	111,2	2,67	9,69	11,09	15,31

Relatório Projeto Conceitual de Guaramiranga

Tabela 09 - Projeção das Demandas de Esgotamento do SES Guaramiranga no município de Guaramiranga – CE.

Onde se lê:

Ano	População Coberta (AT)
	(hab.)
00	3269
01	3278
02	3385
03	3391
04	3398
05	3404
06	3409
07	3414
08	3418
09	3423
10	3426
11	3429
12	3432
13	3434
14	3435
15	3437
16	3437
17	3438
18	3438
19	3437
20	3436
21	3434
22	3433
23	3431
24	3428
25	3425
26	3422
27	3417
28	3414

Leia-se:

Ano	População Coberta (AT)
	(hab.)
00	3378

Ano	População Coberta (AT)
	(hab.)
01	3385
02	3391
03	3398
04	3404
05	3409
06	3414
07	3418
08	3423
09	3426
10	3429
11	3432
12	3434
13	3435
14	3437
15	3437
16	3438
17	3438
18	3437
18	3436
20	3434
21	3433
22	3431
23	3428
24	3425
25	3422
26	3417
27	3414
28	3408

Relatório Projeto Conceitual de Quixadá

Tabela 6 - Projeção das Demandas de Esgotamento do SES Quixadá no município de Quixadá - CE.

Onde se lê:

Ano	Índice de Economias Conectadas	Cobertura	Vazão de Infiltração	Vazão Média (AT)	Vazão Máxima Diária (AT)	Vazão Máxima Horária (AT)
	(%)	(%)	(L/s)	(L/s)	(L/s)	(L/s)
4	70,19%	70,19%	12,78	65,01	75,45	106,79
5	70,19%	70,19%	12,87	65,28	75,76	107,20
6	70,19%	70,19%	12,96	65,52	76,04	107,58
7	80,09%	80,09%	17,20	77,35	89,38	125,47

Leia-se:

Ano	Índice de Economias Conectadas	Cobertura	Vazão de Infiltração	Vazão Média (AT)	Vazão Máxima Diária (AT)	Vazão Máxima Horária (AT)
	(%)	(%)	(L/s)	(L/s)	(L/s)	(L/s)
4	83,00%	83,00%	18,18	79,94	92,29	129,35
5	83,00%	83,00%	18,29	80,26	92,66	129,84
6	83,00%	83,00%	18,39	80,56	92,99	130,29
7	83,00%	83,00%	18,49	80,82	93,29	130,69

Onde se lê:

Ano	População Coberta (AT)
	(hab.)
0	48617
1	46980
2	47776
3	47993
4	48198
5	48389
6	48567
7	48731
8	48880
9	49017
10	57913
11	58039
12	58146
13	58238
14	58314
15	58373
16	58416
17	58443
18	58454
19	58450
20	58430
21	58397
22	58347
23	58283
24	58204
25	58110
26	58002
27	57876
28	57736

Leia-se:

Ano	População Coberta (AT)
	(hab.)
0	34921
1	35079
2	40273
3	40432
4	47988
5	48151
6	48299
7	48433
8	52647
9	52763
10	52861
11	52945
12	53013
13	53066
14	53105
15	53130
16	53140
17	53137
18	53119
19	53088
20	53043
21	52985
22	52913
23	52827
24	52728
25	52614
26	52488
27	52345
28	52188

Relatório Projeto Conceitual de Russas

Tabela 6 - Projeção das Demandas de Esgotamento para o SES Russas do município de Russas - CE.

Onde se lê:

Ano	Índice de Economias Conectadas
	(%)
00	43,02%

Leia-se:

Ano	Índice de Economias Conectadas (%)
00	31,39%

Demais informações nos relatórios dos projetos conceituais permanecem inalterados e válidos.

A COMISSÃO

VERSÃO PARA LICITAÇÃO