



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **BLUE METERING S.A.** portadora do **CNPJ nº 34.705.019/0001-55**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 21 de Julho de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
HIDROMETRO VOLUMETRICO R “VAR”, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO BMV R “VAR”, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO: CLASSE METROLÓGICA/EXATIDÃO 2; VAZÃO PERMANENTE Q3 (M³/H) 2,5; DIÂMETRO NOMINAL (MM) 20; Q3/Q1 (R) 400 / 500 / 630 / 800; MATERIAL DA CÚPULA VIDRO TEMPERADO; TIPO DE RELOJOARIA 45° OU PLANA; ROTAÇÃO DA RELOJOARIA 360°; TIPO DE LEITURA DIRETA; TIPO DE PISTÃO ROTATIVO; PRINCÍPIO DE TRANSMISSÃO MAGNÉTICA; CLASSE MAGNÉTICA CLASSE III; PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO VOLUMÉTRICO; MATERIAL DA CARÇAÇA COMPOSITE; COMUNICAÇÃO PRÉ EQUIPADA PARA CONEXÃO DE SENSOR INDUTIVO; TIPO DE NUMERAÇÃO ALFANUMÉRICA COM 12 DÍGITOS; MATERIAL CÂMARA HIDRÁULICA PLÁSTICO DE ENGENHARIA; PROTEÇÃO IP68; SISTEMA DE SELAGEM DA CARÇAÇA AO ANEL DE FECHAMENTO; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA TAMPAPOR ENCAIXE; CLASSE DE PRESSÃO PN 16; POSIÇÃO DE MONTAGEM VERTICAL E HORIZONTAL; ABNT NBR 15538:2023, ABNT NBR 212:2002, ABNT NBR 6941/2015 E NORMA N.º NIE-DIMEL- 123.	ALTERADO EM 23/07/26