



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **DVG INDUSTRIAL S.A (UN: SIDERÓPOLIS/SC)** portadora do **CNPJ nº 23.452.238/0029-54**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 07 de Maio de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TUBO PVC 12 DEFOFO JEI/JERI DN "VAR" MM PN 1 MPA (NBR 7665)	TUBO DN "VAR" DEFOFO ÁGUA JEI 1,0 MPA	TUBO FABRICADO EM PVC RÍGIDO DEFOFO JEI; PONTA, BOLSA E ANEL; PN 10; CONFORME ABNT NBR 7665 (NORMA VIGENTE); BARRAS DE 6,00M; DN 100 À 250 MM; – MARCA: TUBOZAN	INCLUSO EM 07/05/2026
TUBO PVC ESGOTO SANITARIO/VENTILACAO "VAR"MM NBR 5688	TUBO ESGOTO "VAR" SN 6,0m	TUBO FABRICADO EM PVC SERIE REFORÇADA;CONJUNTOS SOLDÁVEIS/ELÁSTICA PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO; COM VAZÃO LIVRE; CLASSE DE TEMPERATURA CF 75 C; CONFORME ABNT NBR 5688/99; BARRAS DE 6,00M; DN 40 À 200 MM; – MARCA: TUBOZAN	INCLUSO EM 19/08/2026
TUBO PVC PB JEI COL ESG DN "VAR" MM OCRE	TUBO DN "VAR" COLETOR DE ESGOTO JEI PAREDE MACIÇA	TUBO PVC PB JEI COM PAREDE MACIÇA; COLETOR DE ESGOTO OCRE; PONTA; BOLSA E ANEL; CONFORME ABNT NBR 7362-2; BARRAS DE 6,00M; DN 100 À 300 MM; – MARCA: TUBOZAN	INCLUSO EM 07/05/2026
TUBO PVC PBA JEI CL12 DN "VAR" MM DE "VAR" MM (NBR 5647)	TUBOS PBA DN "VAR" JEI CLASSE 12	TUBO FABRICADO EM PVC RÍGIDO; PBA – PONTA, BOLSA E ANEL; CLASSE/PN 12; JEI; CONFORME ABNT NBR 5647; BARRAS DE 6,00M; DN 50 À 100 MM; – MARCA: TUBOZAN	INCLUSO EM 07/05/2026
TUBO PVC PBA JEI CL15 DN "VAR" MM DE 60 MM (NBR 5647)	TUBOS PBA DN "VAR" JEI CLASSE 15	TUBO FABRICADO EM PVC RÍGIDO; PBA – PONTA, BOLSA E ANEL; CLASSE/PN 15; JEI; CONFORME ABNT NBR 5647; BARRAS DE 6,00M; DN 50 À 100 MM; – MARCA: TUBOZAN	INCLUSO EM 07/05/2026
TUBO PVC PBA JEI CL20 DN "VAR" MM DE "VAR" MM (NBR 5647)	TUBOS PBA DN "VAR" JEI CLASSE 20	TUBO FABRICADO EM PVC RÍGIDO; PBA – PONTA, BOLSA E ANEL; CLASSE/PN 20; JEI; CONFORME ABNT NBR 5647; BARRAS DE 6,00M; DN 50 À 75 MM; – MARCA: TUBOZAN	INCLUSO EM 07/05/2026
TUBO PVC SOLDAVEL DE "VAR" MM (NBR 5648)	TUBO SOLDAVEL DE "VAR" 6,0m	TUBO FABRICADO EM PVC, PONTA BOLSA COM JUNTAS SOLDÁVEIS,PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. PRESSÃO DE SERVIÇO: 0,75 MPA À 20°C. CONFORME ABNT NBR 5648 (NORMA VIGENTE);BARRAS DE 6,00M; DE 20 À 110 MM; – MARCA: TUBOZAN	INCLUSO EM 19/08/2026