



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA** portadora do **CNPJ nº 06.861.118/0001-90**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 07 de Agosto de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
HIDROMETRO WOLTMANN CL-B "VAR" M³/H X DN "VAR" MM	VAZÃO NOMINAL QN 15 A 150 M³/H X DN 50 A 150 MM	HIDROMETRO WOLTMANN HORIZONTAL; CÚPULA EM COBRE E VIDRO TRANSPARENTE, RELOJOARIA PLANA, LEITURA DIRETA, POSIÇÃO DA TURBINA HORIZONTAL, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA B, CARÇAÇA EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DISPOSITIVOS DE REGULAGEM INTERNO; VAZÃO E DIÂMETRO NOMINAL 15M³/H - DN50MM, 40M³/H - DN80MM, 60M³/H - DN100MM E 150M³/H - DN150MM. PN 16 ATENDER AS NORMAS ABNT E INMETRO; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CAGECE. MARCA: DIEHL METERING.	INCLUSO EM 07/08/2026
HIDROMETRO ULTRASSONICO R400 Q3 "VAR" M³/H X DN "VAR" MM	MEDIDOR ULTRASSÔNICO R400 Q3 "VAR" M³/H X DN "VAR" MM	HIDRÔMETRO ULTRASSÔNICO POR TEMPO DE TRÂNSITO, TIPO ESTÁTICO, SEM PARTES MÓVEIS, R400, HOMOLOGADO NO RTM 155 DO INMETRO; VAZÃO E DIÂMETRO NOMINAL Q3 2,5M³/H - DN20MM, Q3 6,3M³/H - DN25MM, Q3 16M³/H - DN 40MM; PN 10 E ATENDER AS NORMAS DA ABNT E INMETRO; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CAGECE. MARCA: DIEHL METERING.	INCLUSO EM 07/08/2026
HIDROMETRO ULTRASSONICO R500 Q3 "VAR" M³/H X DN "VAR" MM	MEDIDOR ULTRASSÔNICO R500 Q3 "VAR" M³/H X DN "VAR" MM	HIDRÔMETRO ULTRASSÔNICO POR TEMPO DE TRÂNSITO, TIPO ESTÁTICO, SEM PARTES MÓVEIS, R500, HOMOLOGADO NO RTM 155 DO INMETRO; VAZÃO E DIÂMETRO NOMINAL Q3 25M³/H - DN50MM, Q3 63M³/H - DN80MM, Q3 100M³/H - DN100MM E Q3 250M³/H - DN150MM; PN 10 E ATENDER AS NORMAS DA ABNT E INMETRO; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CAGECE. MARCA: DIEHL METERING.	INCLUSO EM 07/08/2026
HIDROMETRO VOLUMETRICO R"VAR" Q3 2,5 M³/H X DN 20 MM	MEDIDOR VOLUMÉTRICO R"VAR" Q3 2,5 M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO (R 400 / R 500/ R 630) HOMOLOGADO NO RTM 155 DO INMETRO, CLASSE DE EXATIDÃO 1 E/OU 2, RELOJOARIA 45° OU PLANA; VAZÃO E DIÂMETRO NOMINAL Q3 2,5M³/H - DN20MM; PN 16 E ATENDER AS NORMAS DA ABNT E INMETRO; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CAGECE. MARCA: DIEHL METERING.	INCLUSO EM 07/08/2026

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R > 630, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM COM SISTEMA DE MEDIÇÃO REMOTA ATRAVÉS DE TECNOLOGIA POR COMUNICAÇÃO SEM FIO.	MEDIDOR VOLUMÉTRICO R > 630, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM SISTEMA DE MEDIÇÃO REMOTA SEM FIO.	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO, R MAIOR QUE 630, HOMOLOGADO NO RTM 155 DO INMETRO, CLASSE DE EXATIDÃO 1 E/OU 2; INCLUINDO: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS SEM FIO DADOS CAPTADOS POR INTERFACES DE RECEPÇÃO DE DADOS (EX: REDES PORTÁTEIS, CONCENTRADORES DE DADOS, GATEWAYS, REDES CELULARES, REDES IOT); HOMOLOGADO NA ANATEL; USAR PORTADORA DE COMUNICAÇÃO LIVRE DE CUSTOS DE MENSALIDADES OU VALORES; UTILIZAR PADRÃO DE COMUNICAÇÃO ABERTO OMS (OPEN METERING SYSTEM) FREQUÊNCIA ABERTA E OPERAR FREQUÊNCIA LIVRE DE 902 A 928 MHZ OU 433 A 434MHZ; GERAR TRANSMISSÃO DE DADOS PARA CAPTAÇÃO EM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 450 METROS PARA ELEMENTOS RECEPTORES; ARMAZENAR DADOS DE MEDIÇÃO; PN 16 E ATENDER AS NORMAS DA ABNT E INMETRO; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CAGECE. MARCA: DIEHL METERING.	INCLUSO EM 07/08/2026