

Nº - 20260917



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA** portadora do **CNPJ nº 02.728.291/0001-64**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 24 de Setembro de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
FERRULE LIGA DE COBRE (LATAO) "VAR" POL	FERRULE LIGA DE COBRE (LATAO) "VAR" POL	Registro tipo ferrule de liga de cobre (Latão), DN 3/4" A 1", dotado de rosas de acordo com a NBR ISO NM 7-1 (Norma Vigente), fabricado de acordo com a NBR 13466 (Norma Vigente) e NBR 13467 (Norma Vigente) para execução de ligação predial. MARCA: AGAU	INCLUSO EM 24/09/2026
GUARNICAO DN "VAR" MM TUBETE	ARRUELAS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA (GUARNIÇÃO TUBETE (DN "VAR"))	Arruela de vedação do tubete DN20, DN25 e DN40, elemento de vedação, fabricado em PVC, poliuretano – 90 SHORE ou borracha, usado com a finalidade de garantir a estanqueidade por ocasião da união do conjunto porca tubete com hidrômetro. Espessura e demais dimensões conforme NBR 8197/2013. MARCA: AGAU	INCLUSO EM 24/09/2026
HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R "VAR", Q3 2,5M³/H X DN 20 MM	HIDROMETRO VOLUMETRICO R≤800 Q3 2,5 M³/H X DN 20 MM	Hidrômetro Volumétrico, R400 A R800, orientável manualmente de 360°, leitura direta, funcionamento reversível, IP 68, medição de água fria temperatura de 1° C a 50° C, IDM igual ou superior à 98%, relojoaria de cobre e vidro pré-equipado para telemetria, classe de blindagem III, carcaça em composite, com filtro interno. MARCA: AÉPIO/MADDALENA	INCLUSO EM 24/09/2026
PORCA LATAO NIQUELADA P/TUBETE DN VAR MM P/ HIDROMETRO QN "VAR" M³/H	PORCA TUBETE EM LATÃO (DN "VAR")	Porca DN20, DN25 e DN40 (3/4", 1" E 1.1/2") fabricadas em liga metálica de latão, tipo 3 segundo NBR 6941, em banho de níquel, com no mínimo 60% de cobre conforme NBR 8194/2013; MARCA: AGAU	INCLUSO EM 24/09/2026
REGISTRO BRONZE C/VOLANTE "VAR" POL NBR 14580	Registro de Gaveta (REGISTRO EM BRONZE COM VOLANTE (DN "VAR"))	Registro de Gaveta em liga de cobre (latão) PN 16, DN 3/4" A 4", com volante de alumínio, rosas conforme NBR NM ISO 7-1 (Norma Vigente), fabricado de acordo com a NBR 14580 (Norma Vigente), para instalações em saneamento. MARCA: AGAU	INCLUSO EM 24/09/2026
REGISTRO ESFERA S/ VOLANTE P/ HIDROMETRO C/ PORCA E TUBETE ACOPLADOS (PRECPT)	Registro de Esfera com Fecho Magnético para corte a seco. (REGISTRO SEM VOLANTE COM PORCA E TUBETE ACOPLADO (DN3/4"))	Registro de Gaveta em liga de cobre (latão) PN 16, DN 3/4" A 4", com volante de alumínio, rosas conforme NBR NM ISO 7-1 (Norma Vigente), fabricado de acordo com a NBR 14580 (Norma Vigente), para instalações em saneamento. MARCA: AGAU	INCLUSO EM 24/09/2026
TUBETE LATAO C/ DISPOSITIVO ANTIRETORNO DN "VAR" POL	TUBETE EM LATÃO COM DISPOSITIVO ANTIRETORNO (DN "VAR")	Tubete em latão, DN 3/4" a 1.1/2", fabricado de acordo com norma abnt nbr 8194, comprimento de 60 a 70 mm, volante anti-retorno fixado internamente ao tubete sobre pressão, fabricado com plástico de engenharia para trabalhar com pressão até 100 mca. MARCA: AGAU	INCLUSO EM 24/09/2026

AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.
CERTIFICADO EM 24/09/2026.

DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TUBETE LATAO NIQUELADO DN "VAR" MM P/ HIDROMETRO QN "VAR" M³/H	TUBETE EM LATÃO (DN "VAR")	Tubete DN20, DN25 e DN40 (3/4", 1" E 1.1/2") fabricadas em liga metálica de latão, tipo 3 segundo NBR 6941, em banho de níquel, com no mínimo 60% de cobre conforme NBR 8194/2013; MARCA: AGAU	INCLUSO EM 24/09/2026