



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA** portadora do **CNPJ nº 02.271.201/0010-40**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar
Supervisão de Qualidade de Materiais

Maria Regiane Araújo Cavalcante
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 15 de Outubro de 2024.



DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TUBO POLIETILENO PE-80/ PE-100 DE 20 e 32 MM NBR 15561	TUBO PEAD 20 E 32MM PE 80 AZUL 1,00 MPA	Tubo polietileno PE-80/ PE-100, a serem unidos por juntas mecânicas destinados para execução de ramais prediais de água, fabricados conforme NBR 15561; Cor azul, fornecidos em rolos com 100 metros de tubo; Amarradas com fita plástica para evitar seu desmonte no transporte. Marca Asperbras.	INCLUSO EM 15/10/2024
TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) DE "VAR" MM PE-100 SDR 17 PN10 P/ AGUA	TUBO PE 100 PN 10 SDR 17 DE 63 A 630 – ÁGUA AZUL, ÁGUA PRETO	Tubo em PEAD, Polietileno de Alta Densidade, para utilização em adução de água com conexões soldadas por eletrofusão ou de topo por termofusão. Norma de Fabricação: ABNT NBR 15561 (Norma Vigente) e normas correlatas. As extremidades dos tubos devem ser cortadas de modo perpendicular, sem rebarbas, admitindo-se um desvio de perpendicularidade conforme a norma ABNT NBR ISO 3126 (Norma Vigente). Fornecimento em barras de 6 metros. Deve ser inspecionado conforme ensaios previstos em norma vigente. Marca Asperbras.	INCLUSO EM 15/10/2024
TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) DE "VAR" MM PE-100 SDR 11 PN16 P/ AGUA	TUBO PE 100 PN 16 SDR 11 DE 63 A 630 – ÁGUA AZUL, ÁGUA PRETO	Tubo em PEAD, Polietileno de Alta Densidade, para utilização em adução de água com conexões soldadas por eletrofusão ou de topo por termofusão. Norma de Fabricação: ABNT NBR 15561 (Norma Vigente) e normas correlatas. As extremidades dos tubos devem ser cortadas de modo perpendicular, sem rebarbas, admitindo-se um desvio de perpendicularidade conforme a norma ABNT NBR ISO 3126 (Norma Vigente). Fornecimento em barras de 6 metros. Deve ser inspecionado conforme ensaios previstos em norma vigente. Marca Asperbras.	INCLUSO EM 15/10/2024