



# Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **RENOVA MEDIÇÃO LTDA** portadora do **CNPJ nº 28.470.827/0001-88**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

---

Januaria Barbosa de Aguiar  
Supervisão de Qualidade de Materiais

---

Maria Regiane Araújo Cavalcante  
Coordenadoria de Controle de Materiais

---

Clazer Guimarães Lima  
Gerente de Suprimentos

---

Otávio Fernandes Frota  
Superintendência de Gestão e Serviços  
Compartilhados

Certificado em 15 de Janeiro de 2024.



DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
<p>HIDROMETRO VELOCIMETRICO CL - B, QN 1,5M³/H X DN 20 MM</p>	<p>HIDROMETRO VELOCIMETRICO, CL- B, QN 1,5 M³/H X DN 20 MM</p>	<p>HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO, CLASSE METROLÓGICA B, RELOJOARIA 45° SECA BLINDADA OU NÃO, CÚPULA DE VIDRO TEMPERADO, PRÉ EQUIPADA PARA CONEXÃO DE SENSOR TIPO INDUTIVO (A MAGNÉTICO) E ORIENTÁVEL MANUALMENTE EM ATÉ 360°, MULTIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, LEITURA DIRETA, BUJÃO DO REGULADOR METÁLICO EM LATÃO, FUNCIONAMENTO REVERSÍVEL, PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA FRIA TEMPERATURA DE 1° C A 40° C E IDM IGUAL OU SUPERIOR À 92%. ESTE MEDIDOR AO SER INSTALADO NA HORIZONTAL, COM INCLINAÇÃO DO EIXO DA TURBINA DE ATÉ 30° PARA ESQUERDA OU DIREITA, DEVE MANTER A SUA CLASSE METROLÓGICA E DEVE SER FORNECIDO SEM ACESSÓRIOS (TUBETE, PORCA PARA TUBETE E GUARNIÇÕES).</p>	<p>INCLUSO EM 15/01/2024</p>
<p>HIDROMETRO VOLUMETRICO R 400, Q3 2,5M³/H X DN20 MM</p>	<p>MEDIDOR VOLUMÉTRICO RESIDENCIAL R 400, Q3 2,5M³/H X DN20 MM</p>	<p>HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R 400, HOMOLOGADO NO RTM 155 DO INMETRO, CLASSE DE EXATIDÃO 1 E/OU 2, RELOJOARIA 45° OU PLANA, SECA, CÚPULA DE VIDRO TEMPERADO, PRÉ EQUIPADA PARA CONEXÃO DE SENSOR TIPO INDUTIVO (A MAGNÉTICO); ORIENTÁVEL MANUALMENTE DE 360°, LEITURA DIRETA, FUNCIONAMENTO REVERSÍVEL, IP 68, IDM IGUAL OU SUPERIOR À 98%. INSTALAÇÃO EM POSIÇÕES H (HORIZONTAL) E V (VERTICAL); CONTER NA RELOJOARIA: LOGOMARCA DA CAGECE (ETIQUETA AUTOADESIVA OU GRAVAÇÃO A LASER NA COR CINZA OU EQUIVALENTE), QR CODE (GRAVAÇÃO A LASER OU ETIQUETA AUTOADESIVA) CONTENDO DADOS: N DE SÉRIE, ERRO DAS VAZÕES , ANO DE FABRICAÇÃO; FABRICANTE; NA CARÇAÇA (EM AMBOS OS LADOS): SETA SENTIDO DO FLUXO EM ALTO-RELEVO (MIN 0,3 MM), NUMERAÇÃO ALFANUMÉRICA (REALIZADA POR PANTÓGRAFO OU A LASER); PROVIDOS DE FILTROS INTERNO; PROTEGIDOS POR BLINDAGEM MAGNÉTICA III, CONFORME NORMA ABNT NBR 15538:2023; CARÇAÇA LIGA METÁLICA MÍNIMO 60% COBRE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 212:2002 E ABNT NBR 6941/2015 OU PLÁSTICO DE ENGENHARIA (COMPOSITE); PN 16 E ABNT E INMETRO; POSSUIR LACRE COM CABO CONFORME NORMA N.º NIE-DIMEL- 123 DO INMETRO. MARCA: RENOVA.</p>	<p>INCLUSO EM 23/07/2024</p>