



# Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **RENOVA MEDIÇÃO LTDA** portadora do **CNPJ nº 28.470.827/0001-88**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

---

Januaria Barbosa de Aguiar  
Supervisão de Qualidade de Materiais

---

Maria Regiane Araújo Cavalcante  
Coordenadoria de Controle de Materiais

---

Clazer Guimarães Lima  
Gerente de Suprimentos

---

Otávio Fernandes Frota  
Superintendência de Gestão e Serviços  
Compartilhados

Certificado em 15 de Janeiro de 2024.



DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
HIDROMETRO VELOCIMETRICO CL - B, QN 1,5M³/H X DN 20 MM	HIDROMETRO VELOCIMETRICO, CL- B, QN 1,5 M³/H X DN 20 MM	Hidrômetro velocimétrico, classe metrológica B, relojoaria 45° seca blindada ou não, cúpula de vidro temperado, pré equipada para conexão de sensor tipo indutivo (a magnético) e orientável manualmente em até 360°, multijato, transmissão magnética, leitura direta, bujão do regulador metálico em latão, funcionamento reversível, para medição de água fria temperatura de 1° C a 40° C e IDM igual ou superior à 92%. Este medidor ao ser instalado na horizontal, com inclinação do eixo da turbina de até 30° para esquerda ou direita, deve manter a sua classe metrológica e deve ser fornecido sem acessórios (tubete, porca para tubete e guarnições).	INCLUSO EM 15/01/2024