



# Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **RAEM INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA** portadora do **CNPJ nº 03.984.588/0001-53**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

---

Fernando Augusto Gomes  
Filgueira  
Supervisão de Qualidade de Materiais

---

Lara Raissa Teixeira da Costa  
Coordenadoria de Controle de Materiais

---

Roberta Azevedo de Menezes  
Gerente de Suprimentos

---

Otávio Fernandes Frota  
Superintendência de Gestão e Serviços  
Compartilhados

Certificado em 11 de Abril de 2025.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
GUARNICAO DN "VAR" MM/TUBETE	GUARNICAO DN "VAR" MM PARA TUBETE FABRICADO EM PVC	ARRUELA DE VEDAÇÃO DO TUBETE DN20, 25 E 40, ELEMENTO DE VEDAÇÃO, FABRICADO EM PVC, POLIURETANO – 90 SHORÉ OU BORRACHA, USADO COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ESTANQUEIDADE POR OCASIÃO DA UNIÃO DO CONJUNTO PORCA TUBETE COM HIDRÔMETRO. ESPESSURA E DEMAIS DIMENSÕES CONFORME NBR 8197/2013. MARCA: SAF	INCLUSO EM 11/04/2025
GUARNICAO DN 20 MMTUBETE ESPESSURA 4,5 MM	GUARNICAO DN 20 MM, ESPESSURA 4,5 MM	ELEMENTO DE VEDAÇÃO, FABRICADO EM PVC, POLIURETANO - 90 SHORÉ OU BORRACHA, USADO COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ESTANQUEIDADE POR OCASIÃO DA UNIÃO DO CONJUNTO PORCA TUBETE COM O HIDRÔMETRO. DEMAIS DETALHES TÉCNICOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA CAGECE. ESPESSURA DA GUARNIÇÃO DE 4,5 MM	INCLUSO EM 11/04/2025