

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01

DISPENSA DE LICITAÇÃO na forma **PRESENCIAL** para aquisição de **TUBO E CONEXÕES FOFO**

Respondendo a indagação formulada pela empresa RF Comercial fazemos os seguintes esclarecimentos.

1 - Sobre a Norma NBR 7663/91 (Norma Vigente) Classe K-9, ocorre que esta norma está como cancelada tendo hoje em vigência a NBR 7675 para Tubos K-7. É correto afirmar que essa norma será a utilizada?

RESPOSTA: Sim. Será utilizada a NORMA NBR ABNT 7675 (norma vigente) para tubos K-9

2 – Para a norma 7676/96 é correto afirmar que será utilizada a NBR 13.747 para as Junta Elástica de tubos e conexões de ferro fundido?

RESPOSTA: O material dos anéis de borracha(elastômero) devem estar de acordo com a NBR 7676 para aplicação com junta elástica JE2GS de acordo com NBR 13.747

3 – A entrega dos tubos podem ser de forma linear em metros conforme norma NBR 7675?

RESPOSTA: Sim. Será de acordo com o estabelecido na NBR 7675 (norma vigente)

Fortaleza, 19/12/2016

José Fernandes da Silva Filho
Gerente de Suprimentos

Karyne Freire Barbosa
Coordenadora Ctr Materiais

Antônio de Carvalho Filho
Superv. Qualidade Materiais