
ADENDO Nº 01

Dispensa de Licitação – Aquisição de **KITS CAVALETE, LACRES PADRÃO, CÁPSULA LATÃO, APLICADOR E REGISTROS** de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste termo.

Com o objetivo de corrigir algumas disposições contidas no Edital, fazemos as seguintes alterações.

NO TERMO DE REFERENCIA:

Onde se lê:

4.1.2.3. COMPONENTES DO PADRÃO P-CAGECE 002 PKC

4.1.2.3.1. O PADRÃO P-CAGECE 002 P-CAGECE 002 é composto por: 01(um) joelho 90° rosqueável dn $\frac{3}{4}$ "; 01 (um) adaptador LR dn $\frac{3}{4}$ " x 25 mm; 01 (um) tubo soldável L = 500 mm dn 25 mm; 01(um) joelho 90° soldável dn 25 mm; 01 (um) tubo soldável L = 100 mm dn 25 mm; 01(uma) luva soldável com rosca dn $\frac{3}{4}$ "; 01 (um) registro de esfera com borboleta dn $\frac{3}{4}$ "; 02 (duas) luvas simples rosqueável dn $\frac{3}{4}$ " **com inserto metálico**; 01(tubo) rosqueável L = 200 mm dn $\frac{3}{4}$ "; 01(um) rolo de fita veda rosca de 18 mm x 10 metros e instruções de montagem em papel no formato A5. Detalhes ver desenho do P-CAGECE 002 em anexo.

Leia-se:

4.1.2.3. COMPONENTES DO PADRÃO P-CAGECE 002 PKC

4.1.2.3.1. O PADRÃO P-CAGECE 002 P-CAGECE 002 - Fornecido com fita teflon 18mm x 10m; Kit cavalete em PVC seguindo a NBR 10925 ou Kit cavalete em PP seguindo a NBR 11304; Conexões de PP com reforço blindado ou inserto; Conexões de PVC com reforço blindado; Registros de PVC de acordo com a NBR 11306 para tubos de polietileno conforme a NBR 15561. Deverão trabalhar sob uma pressão de serviço de 1mpa. Relação de peças de acordo com o projeto Cagece P002 REV OUT 2014. Não serão aceitos sem laudo de inspeção por empresas credenciadas. Detalhes ver desenho anexo IV.

Fortaleza 14 de Dezembro de 2016

José Fernandes da Silva Filho
Gerente de Suprimentos
GESUP-CAGECE

Lígia Cacau Costa Magalhães
Coordenadora de Planejamento e Compras
GESUP-CAGECE



