

NORMA INTERNA	Identificação	Versão	Folha
	SPO-016	003	1/3
Título			
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA			

ANEXO I: TABELAS E FIGURAS

Tabela 1 – Velocidade Máxima de Sucção

Diâmetro nominal (DN)	Velocidade (m/s)
50	0,70
75	0,80
100	0,90
150	1,00
200	1,10
250	1,20
300	1,40
>400	1,50

Tabela 2 Folgas de potência recomendadas

Folga (%)	Potência (cv)
50	< 2
30	2 a 5
20	5 a 10
15	10 a 20
10	> 20

NORMA INTERNA

Identificação

SPO-016

Versão

003

Folha


2/3

Título

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

ANEXO I: TABELAS E FIGURAS

Figura 1 – Indicação para montagem da tubulação de sucção



NORMA INTERNA

Identificação

SPO-016

Versão

003

Folha

3/3

Título

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

ANEXO I: TABELAS E FIGURAS

Figura 2 – Barrilete de recalque

