

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PDAA - JUABAR

Rede de Distribuição de Água

Subsistema: CENTRO

Zona Alta 1

Município : Barbalha/CE

| Anel | Trecho | NÓ | | Comp (m) | Diam. (mm) | | | Vazão (l/s) | Veloc (m/s) | P. Carga | | Cota Terreno | | Pres. Dinâmica | | Pres. Estática | | Obs |
|------|--------|----------|---------|-------------|------------|--------|--------|----------------|----------------|----------|--------|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----|
| | | Montante | Jusante | | Proj. | Exist. | Exist. | | | (m) | (m/km) | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 66,00 | 0 | 75 | 0 | 2,85 | 0,65 | 0,509 | 7,710 | 482,320 | 472,000 | 0,000 | 9,811 | 2,190 | 12,510 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 56,00 | 0 | 75 | 0 | 2,85 | 0,65 | 0,432 | 7,710 | 472,000 | 467,000 | 9,811 | 14,379 | 12,510 | 17,510 | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 71,00 | 0 | 75 | 0 | 0,95 | 0,22 | 0,072 | 1,010 | 467,000 | 467,000 | 14,379 | 14,307 | 17,510 | 17,510 | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 131,00 | 0 | 75 | 0 | 0,95 | 0,22 | 0,132 | 1,010 | 467,000 | 464,000 | 14,307 | 17,175 | 17,510 | 20,510 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 64,00 | 0 | 75 | 0 | 0,95 | 0,22 | 0,065 | 1,020 | 467,000 | 465,000 | 14,379 | 16,314 | 17,510 | 19,510 | |