

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA / PDAA-JUABAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS NÓS SUBSISTEMA CENTRO | | | | | | | | | | CIDADE: BARBALHA | FOLHA: |
| | | | | | | | | | | ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA ALTA 1 | DATA: MAI/09 |

| Nº da Área | Área do Bairro | Nó | Área (ha) | População (hab) | | | Per capita (L/habxdia) | | | Vazão máx.hor. (L/s) | | |
|---------------|-----------------------------|----|---------------------|-----------------|------|------|------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2007 | 2020 | 2030 | 2007 | 2020 | 2030 | 2007 | 2020 | 2030 |
| | Sub-Total | 1 | 0,00 0,00 | | | | | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Rosário Sub-Total | 2 | 2,96 2,96 | 224 | 234 | 240 | 255 | 220 | 190 | 1,19 1,19 | 1,07 1,07 | 0,95 0,95 |
| | Sub-Total | 3 | 0,00 | | | | | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Rosário Sub-Total | 4 | 2,96 2,96 | 224 | 234 | 240 | 255 | 220 | 190 | 1,19 1,19 | 1,07 1,07 | 0,95 0,95 |
| | Rosário Sub-Total | 5 | 2,96 2,96 | 224 | 234 | 240 | 255 | 220 | 190 | 1,19 1,19 | 1,07 1,07 | 0,95 0,95 |
| TOTAL | | | | 8,88 | | | | | | 3,58 | 3,22 | 2,85 |

Coeficiente do dia de maior consumo (K1)..... 1,20

Coeficiente da hora de maior consumo (K2)..... 1,50