

**PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PDAA - JUABAR**

**Rede de Distribuição de Água**

**Subsistema: MALVINAS**

**Zona Baixa 2**

**Município : Barbalha/CE**

Anel	Trecho	NÓ		Comp (m)	Diam. (mm)			Vazão (l/s)	Veloc (m/s)	P. Carga		Cota Terreno		Pres. Dinâmica		Pres. Estática		Obs
		Montante	Jusante		Proj.	Exist.	Exist.			(m)	(m/km)	Montante	Jusante	Montante	Jusante	Montante	Jusante	
1	1	0	1	376,00	0	150	0	10,41	0,59	1,090	2,900	431,670	422,000	6,00	14,58	10,50	20,17	
1	2	1	2	63,00	0	150	0	10,41	0,59	0,183	2,900	422,000	421,000	14,58	15,40	20,17	21,17	
1	3	2	3	66,00	0	150	0	8,10	0,46	0,120	1,820	421,000	419,000	15,40	17,28	21,17	23,17	
1	4	3	4	75,00	0	150	0	6,80	0,38	0,099	1,320	419,000	418,000	17,28	18,18	23,17	24,17	
1	5	4	5	67,00	0	75	0	5,50	1,24	1,744	26,030	418,000	416,000	18,18	18,43	24,17	26,17	
1	6	5	6	135,00	0	75	0	4,49	1,02	2,414	17,880	416,000	413,000	18,43	19,02	26,17	29,17	
1	7	6	7	142,00	0	75	0	3,19	0,72	1,349	9,500	413,000	411,000	19,02	19,67	29,17	31,17	
1	8	7	8	294,00	75	0	0	2,18	0,49	1,381	4,700	411,000	399,000	19,67	30,29	31,17	43,17	
1	9	8	9	322,00	75	0	0	2,18	0,49	1,513	4,700	399,000	401,000	30,29	26,78	43,17	41,17	
1	10	9	10	483,00	75	0	0	1,17	0,26	0,718	1,490	401,000	413,000	26,78	14,06	41,17	29,17	