

<b>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ</b> <b>PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA / PDAA-JUABAR</b> <b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS NÓS</b> <b>SUBSISTEMA CENTRO</b>										CIDADE:		FOLHA:
										BARBALHA		
										ZONA DE ABASTECIMENTO:		DATA:
										ZONA MÉDIA 3		MAI/09
Nº da Área	Área do Bairro	Nº	Área (ha)	População (hab)			Per capita (l/habxdia)			Vazão máx.hor. (l/s)		
				2007	2020	2030	2007	2020	2030	2007	2020	2030
	<b>Sub-Total</b>	1	0,00 <b>0,00</b>							0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	Bela Vista	2	11,34	743	805	828	165	165	145	2,55	2,77	2,50
	<b>Sub-Total</b>		<b>11,34</b>							<b>2,55</b>	<b>2,77</b>	<b>2,50</b>
	<b>Sub-Total</b>	3	0,00 <b>0,00</b>							0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	<b>Sub-Total</b>	4	0,00 <b>0,00</b>							0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	Bela Vista	5	4,54	297	322	331	165	165	145	1,02	1,11	1,00
	<b>Sub-Total</b>		<b>4,54</b>							<b>1,02</b>	<b>1,11</b>	<b>1,00</b>
	<b>Sub-Total</b>	6	<b>0,00</b>							0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	Bela Vista	7	4,54	297	322	331	165	165	145	1,02	1,11	1,00
	<b>Sub-Total</b>		<b>4,54</b>							<b>1,02</b>	<b>1,11</b>	<b>1,00</b>
	Bela Vista	8	6,80	446	483	496	165	165	145	1,53	1,66	1,50
	<b>Sub-Total</b>		<b>6,80</b>							<b>1,53</b>	<b>1,66</b>	<b>1,50</b>
	<b>Sub-Total</b>	9	0,00 <b>0,00</b>							0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	Vila Santo Antônio	10	10,38	673	737	758	255	220	190	3,58	3,38	3,00
	<b>Sub-Total</b>		<b>10,38</b>							<b>3,58</b>	<b>3,38</b>	<b>3,00</b>
	Vila Santo Antônio	11	7,58	492	538	553	255	220	190	2,61	2,47	2,19
	<b>Sub-Total</b>		<b>7,58</b>							<b>2,61</b>	<b>2,47</b>	<b>2,19</b>
	<b>Sub-Total</b>	12	0,00 <b>0,00</b>							0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	<b>Sub-Total</b>	13	0,00 <b>0,00</b>							0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	<b>Sub-Total</b>	14	0,00 <b>0,00</b>							0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	Bela Vista	15	11,34	743	805	828	165	165	145	2,55	2,77	2,50
	<b>Sub-Total</b>		<b>11,34</b>							<b>2,55</b>	<b>2,77</b>	<b>2,50</b>
	Bela Vista	16	2,72	178	193	199	165	165	145	0,61	0,66	0,60
	<b>Sub-Total</b>		<b>2,72</b>							<b>0,61</b>	<b>0,66</b>	<b>0,60</b>
	Bela Vista	17	2,49	163	177	182	165	165	145	0,56	0,61	0,55
	<b>Sub-Total</b>		<b>2,49</b>							<b>0,56</b>	<b>0,61</b>	<b>0,55</b>
	Bela Vista	18	2,72	178	193	199	165	165	145	0,61	0,66	0,60
	<b>Sub-Total</b>		<b>2,72</b>							<b>0,61</b>	<b>0,66</b>	<b>0,60</b>
	Bela Vista	19	6,80	446	483	496	165	165	145	1,53	1,66	1,50
	<b>Sub-Total</b>		<b>6,80</b>							<b>1,53</b>	<b>1,66</b>	<b>1,50</b>
	<b>Sub-Total</b>	20	<b>0,00</b>							0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
	Bela Vista	21	4,54	297	322	331	165	165	145	1,02	1,11	1,00
	<b>Sub-Total</b>		<b>4,54</b>							<b>1,02</b>	<b>1,11</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL</b>										<b>75,79</b>	<b>19,22</b>	<b>19,96</b>
											<b>17,94</b>	

Coefficiente do dia de maior consumo (K1)..... 1,20

Coefficiente da hora de maior consumo (K2)..... 1,50