

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA / PDAA-JUABAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS NÓS SUBSISTEMA CENTRO										CIDADE:		FOLHA:
										BARBALHA		
										ZONA DE ABASTECIMENTO:		DATA:
										ZONA MÉDIA 1 e BAIXA 1		MAI/09
Nº da Área	Área do Bairro	Nó	Área (ha)	População (hab)			Per capita (l/habxdia)			Vazão máx.hor. (l/s)		
				2007	2020	2030	2007	2020	2030	2007	2020	2030
	Sub-Total	1	0,00 0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Sub-Total	2	0,00 0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Rosário Sub-Total	3	6,79 6,79	515	536	550	255	220	190	2,72 2,72	2,45 2,45	2,17 2,17
	Sub-Total	4	0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Rosário Centro Sub-Total	5	1,00 1,92 2,92	76 139	79 144	81 148	255 400	220 290	190 250	0,40 1,16 1,56	0,36 0,87 1,23	0,32 0,77 1,09
	Rosário Sub-Total	6	6,79 6,79	515	536	550	255	220	190	2,74 2,74	2,46 2,46	2,18 2,18
	Sub-Total	7	0,00 0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Sub-Total	8	0,00 0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Sub-Total	9	0,00 0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Rosário Sub-Total	10	6,18 6,18	469	488	501	255	220	190	2,49 2,49	2,24 2,24	1,98 1,98
	Sub-Total	11	0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Rosário Sub-Total	12	6,18 6,18	469	488	501	255	220	190	2,50 2,50	2,25 2,25	1,99 1,99
	Vila Santo Antônio Sub-Total	13	6,02 6,02	390	427	439	255	220	190	2,07 2,07	1,96 1,96	1,74 1,74
	Sub-Total	14	0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Vila Santo Antônio Sub-Total	15	6,01 6,01	390	427	439	255	220	190	2,07 2,07	1,96 1,96	1,74 1,74
	Vila Santo Antônio Sub-Total	16	6,01 6,01	390	427	439	255	220	190	2,07 2,07	1,96 1,96	1,73 1,73
	Nossa Sª de Fátima Sub-Total	17	11,60 11,60	676	754	777	255	220	190	3,59 3,59	3,46 3,46	3,08 3,08
	Bela Vista Sub-Total	18	7,27 7,27	476	516	531	165	165	145	1,64 1,64	1,77 1,77	1,60 1,60
	Nossa Sª de Fátima Sub-Total	19	11,60 11,60	676	754	777	255	220	190	3,59 3,59	3,46 3,46	3,08 3,08
	Sub-Total	20	0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Centro Sub-Total	21	9,99 9,99	721	749	769	400	290	250	6,01 6,01	4,53 4,53	4,01 4,01
	Sub-Total	22	0,00							0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Rosário Sub-Total	23	6,18 6,18	469	488	501	255	220	190	2,49 2,49	2,24 2,24	1,98 1,98
	Nossa Sª de Fátima Sub-Total	24	8,60 8,60	501	559	576	255	220	190	2,66 2,66	2,56 2,56	2,28 2,28

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA / PDAA-JUABAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS NÓS SUBSISTEMA CENTRO										CIDADE:		FOLHA:	
										BARBALHA			
										ZONA DE ABASTECIMENTO:		DATA:	
ZONA MÉDIA 1 e BAIXA 1										MAI/09			

Nº da Área	Área do Bairro	Nó	Área (ha)	População (hab)			Per capita (l/habxdia)			Vazão máx.hor. (l/s)			
				2007	2020	2030	2007	2020	2030	2007	2020	2030	
	Nossa Sª de Fátima	25	11,16	651	725	748	255	220	190	3,46	3,32	2,96	
	Sub-Total		11,16							3,46	3,32	2,96	
TOTAL										113,31	41,68	37,83	33,60

Coeficiente do dia de maior consumo (K1)..... 1,20
Coeficiente da hora de maior consumo (K2)..... 1,50