

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA / PDAA-JUABAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS NÓS SUBSISTEMA MALVINAS										CIDADE: BARBALHA		FOLHA: 	
										ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA BAIXA 2		DATA: MAI/09	
Nº da Área	Área do Bairro	Nó	Área (ha)	População (hab)			Per capita (l/habxdia)			Vazão máx.hor. (l/s)			
				2007	2020	2030	2007	2020	2030	2007	2020	2030	
	Sub-Total	1	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Buriti (Ocupado)	2	9,77	217	274	303	205	185	160	0,93	1,05	1,01	
	Malvinas		4,63	398	421	431	165	165	145	1,37	1,45	1,30	
	Sub-Total		14,40							2,29	2,50	2,31	
	Malvinas	3	4,63	398	421	431	165	165	145	1,37	1,45	1,30	
	Sub-Total		4,63							1,37	1,45	1,30	
	Malvinas	4	4,63	398	421	431	165	165	145	1,37	1,45	1,30	
	Sub-Total		4,63							1,37	1,45	1,30	
	Buriti (Ocupado)	5	9,77	217	274	303	205	185	160	0,93	1,05	1,01	
	Sub-Total		9,77							0,93	1,05	1,01	
	Malvinas	6	4,63	398	421	431	165	165	145	1,37	1,45	1,30	
	Sub-Total		4,63							1,37	1,45	1,30	
	Buriti (Ocupado)	7	9,77	217	274	303	205	185	160	0,93	1,05	1,01	
	Sub-Total		9,77							0,93	1,05	1,01	
	Sub-Total	8	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Buriti (Ocupado)	9	9,77	217	274	303	205	185	160	0,93	1,05	1,01	
	Sub-Total		9,77							0,93	1,05	1,01	
	Buriti (Desocupado)	10	35,12	7	211	351	205	185	160	0,03	0,81	1,17	
	Sub-Total		35,12							0,03	0,81	1,17	
TOTAL				92,71						9,21	10,80	10,41	

Coeficiente do dia de maior consumo (K1)..... 1,20
Coeficiente da hora de maior consumo (K2)..... 1,50