

Quadro 1.2 - Juazeiro do Norte - Poços Existentes e Subistemas Atendidos

BATERIA	POÇO TUBULAR	Vazão Atual	Vazão Teste	Vazão Potencial	SUBSISTEMA A ATENDER							OBSERVAÇÃO
		m³/h	m³/h	m³/h	PRINCIPAL	VAQUEJADA	AEROPORTO	FREI DAMIÃO	SÃO JOSÉ	HORTO	PALMEIRINHA	
I	PT- 01	78,00	100,00	150,00								
I	PT-02	79,00	100,00	150,00								
I	PT- 02A	--	40,00	100,00								
I	PT-03	110,00	150,00	200,00								
I	PT- 04	78,00	150,00	60,00								
I	PT-05	90,00	150,00	200,00								
I	PT-06	67,00	90,00	120,00								
I	PT- 07	105,00	150,00	150,00								
I	PT- 08	--	41,68	90,00								
II	PT-09	45,00	100,00	120,00								
II	PT-10	70,00	100,00	150,00								
II	PT-11	80,00	200,00	150,00								
II	PT-12	120,00	150,00	180,00								
II	PT-13	114,00	150,00	180,00								
II	PT-14	165,00	250,00	250,00								
II	PT-15	77,00	90,00	180,00								
II	PT-16	145,00	200,00	150,00								EVENTUALMENTE ATENDE S. VAQUEJADA
II	PT-17	82,00	130,00	150,00								
IV	PT-18	74,00	100,00	180,00								
II	PT-19	29,00	60,00	150,00								
V	PT-20	50,00	50,00	120,00								
IV	PT-21	35,00	40,00	90,00								
IV	PT-22	31,00	40,00	90,00								
IV	PT-23	78,00	90,00	120,00								
III	PT-24	77,00	80,00	100,00								
V	PT-25	40,00	40,00	60,00								
I	PT-26	60,00	90,00	100,00								
II	PT-27	71,00	80,00	100,00								
VII	PT-28	15,00	20,00	20,00								
VII	PT-29	60,00	75,00	100,00								
VII	PT-30	48,00	80,00	100,00								
I	PT-31	17,22	100,00	120,00								
--	PT-32	3,00	3,00	5,00								
--	PT-33	25,00	45,00	45,00								
II	PT-34	23,40	25,00	30,00								
I	PT-35	--	20,00	25,00								
III	PT-36	20,00	20,00	50,00								
II	PT-37	60,00	60,00	70,00								
II	PT-38	25,16	50,00	70,00								
--	PT-39	60,00	150,00	150,00								AINDA NÃO INTEGRADO AO SISTEMA
--	PT-40	25,00	50,00	70,00								POÇO ISOLADO DESATIVADO
--	PT-41	--	120,00	130,00								AINDA NÃO INTEGRADO AO SISTEMA
--	PT-42		35,00	45,00								POÇO ISOLADO DESATIVADO
	TOTAL	2.431,78	3.864,68	4.870,00								