

**ANEXO VI**  
**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - CHECKLIST**

Condomínio: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Construtora: \_\_\_\_\_

Categoria:      Residencial (    )      Categoria Comercial (    )

Item	Lista de verificação	S	N	N/A
1	Hidrômetros volumétrico ou ultrassônico com vazão permanente Q3 2,5m³/h x DN 20mm. Numeração com 12 dígitos alfanuméricos, R 400.			
2	Hidrômetros instalados com porca e tubete em latão em ambos os lados, diâmetro 20mm com furos na porca que permita instalar o lacre de selagem.			
3	Registros de esfera sem volante, fabricado em latão, diâmetro 20mm instalado antes e depois dos hidrômetros.			
4	Hidrômetros ultrassônicos com vazão permanente Q3 6,3 m³/h x DN 25 mm. Numeração com 12 dígitos alfanuméricos, R 400.			
5	Hidrômetros instalados com porca e tubete em latão em ambos os lados, diâmetro 25mm com furos na porca que permita instalar o lacre de selagem.			
6	Registros de gaveta com rosca fêmea sem volante, fabricado em latão, diâmetro 25mm instalado antes e depois dos hidrômetros.			
7	Registros, fabricado em latão ou PVC, de propriedade do condomínio instalado antes e depois do padrão de ligação de água da Cagece.			
8	Hidrômetros equipados para telemetria.			
9	Hidrômetros instalados no plano horizontal e nivelados.			
10	Hidrômetros com certificado de aceitação emitido pela Cagece.			
11	Caixas de proteção de hidrômetros em qualquer material, exceto em madeira.			
12	Dimensões internas mínimas das caixas de proteção de hidrômetro: 375 mm de comprimento; 295 mm de altura e 122 mm de profundidade.			
13	Altura máxima da parte superior da caixa para o chão de 1,50 m.			

Item	Lista de verificação	S	N	N/A
14	Inexistência de vazamentos nas peças e conexões das instalações do hidrômetro.			
15	Concentrador de leituras que tenha comunicação com os hidrômetros, instalado no hall de entrada ou portaria. (Opcional)			
16	Inexistência de fonte alternativa para abastecer as unidades do condomínio			

**Legenda:**

S = SIM    N = NÃO    N/A = NÃO SE APLICA

**Nota:**

O campo "N/A" deve ser utilizado apenas para os itens 4, 5 e 6, não sendo aplicável aos demais.

**Observações:**

Nome	Matrícula	Assinatura responsável pela vistoria	Data