

ANEXO VI INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA - CHECKLIST

Condomínio:

Endereço:

Construtora:

Categoria Residencial ()

Categoria Comercial ()

Lista de verificação	Sim	Não
Hidrômetros volumétrico com vazão permanente Q3 2,5m ³ /h x DN 20mm. Numeração com 12 dígitos alfanuméricos, R 400.		
Hidrômetros equipados para telemetria.		
Hidrômetros instalados com porca e tubete em latão em ambos os lados, diâmetro 20mm com furos na porca que permita instalar o lacre de selagem.		
Hidrômetros instalados no plano horizontal e nivelados.		
Hidrômetros com certificado de aceitação emitido pela Cagece.		
Registros esféricos metálicos ou de gaveta, diâmetro 20mm instalado antes e depois dos hidrômetros.		
Caixas de proteção de hidrômetros em qualquer material, exceto em madeira.		
Dimensões internas mínimas das caixas de proteção de hidrômetro: 375 mm de comprimento; 295 mm de altura e 122 mm de profundidade.		
Altura máxima da parte superior da caixa para o chão de 1,50 m.		
Inexistência de vazamentos nas peças e conexões das instalações do hidrômetro.		
Concentrador de leituras que tenha comunicação com os hidrômetros, instalado no hall de entrada ou portaria. (Opcional)		
Inexistência de fonte alternativa para abastecer as unidades do condomínio		

Observações:

Nome, Matrícula e Assinatura do responsável pela vistoria

Data: